

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 459.721.01

Uitgegeven op: 03-11-2017



Certificaathouder

Van Deudekom Plastics BV
Oceanenweg 9
1047 BA Amsterdam
T: +31 (0)204 979 090
E: info@vandeudekom.nl
I: www.vandeudekom.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

rekwerk

geleverd onder logo / merk:

DPI

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

DVB -- x --

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Van Deudekom Plastics BV
Nummer: 459.721.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT
rekwerk

PRODUCTSOORT
barriere voorziening

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.
Uitvoering: 1 rekwerk van buizen in een combi kaderprofiel
Systeem: in de dag
Materiaal: buizen en kaderprofiel: aluminium gelakt OF geanodiseerd
Afmeting: buizen:
Ø 20/16 t/m afm: 1000x1000 en 1000x2500 mm
Ø 25/20mm t/m 2000x2000 en 1600x2800 mm
kader: L 20x40x3 + U 20x40x20x3 mm
Bevestiging: in en op de dag
d.m.v 1-toersschroeven 5x25 OF rozetnagel 5x19 mm +
M6 beveiligde bout/borgmoer door opstaande rand
Geschikt voor toepassing: Kunststof, Raam naar buiten draaiend
binnen, bij lichtkoepels

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versie 2013

4. PRESTATIES

Een rekwerk overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een rekwerk wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-